

**ACORD DE ACCES
LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE**conform HGR 1043/2004 art. 7 lit. B-modificarea unor
elemente de natura tehnicănr. 210723424 din data 31.10.2017Către DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCI SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS (cod partener:
1000382498) cu domiciliul/sediul înLoc.TIMISOARA, Str.Regina Maria, nr.3, JUD.Timis1. Urmare a cererii nr. 210633111 din data de 22.09.2017 vă comunicăm acordul nostru privind accesul la
sistemul de distribuție din localitatea LUGOJ (TM), județul Timis.2. Acordul de acces la sistemul de distribuție constă în **modificarea instalației de utilizare:****RECEPTORI CARE SE PĂSTREAZĂ**

2	x	Masini de gatit	1,0500 m3/h	2,1000 m3/h
2	x	MASINA DE GATIT G7F6E+FGI	3,0200 m3/h	6,0400 m3/h
1	x	MASINA DE GATIT GRIGKF1690	5,0360 m3/h	5,0360 m3/h
1	x	MG P201 F151 S7MG4C	2,3300 m3/h	2,3300 m3/h
2	x	CAZAN ROMSTAL TIP CONFORT	31,2000 m3/h	62,4000 m3/h
1	x	CAZAN SIETA TIP VAP1000	36,4000 m3/h	36,4000 m3/h
2	x	CAZAN OTEL NAR 130	16,0000 m3/h	32,0000 m3/h

TOTAL 1**146,3060 m3/h**Președintele Consiliului de
Administrație:
Frank HajdinjakDirectori Generali:
Ferenc Csulak
Carmen Teona Oltean (Adj.)
Petre Radu (Adj.)Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000Banca BRD
IBAN:
RO48BRDE270SV31337222700**RECEPTORI CARE SE DEZAFECTEAZĂ****TOTAL 2****0,0000 m3/h****RECEPTORI NOU SOLICITAȚI**

3	x	MG P201 F151 S7MG4C	2,3300 m3/h	6,9900 m3/h
---	---	---------------------	-------------	-------------

TOTAL 3**6,9900 m3/h****TOTAL DEBIT(1+3)****153,2960 m3/h**3. Soluția de alimentare cu gaze naturale a obiectivului (cod loc consum:5000392228) din Loc.LUGOJ (TM),
Str.FAGETULUI, nr.158, JUD.Timis impune următoarele:3.1 reproiectarea corespunzătoare a instalației de utilizare

3.2 punctul de delimitare dintre instalația de racordare și instalația de utilizare este: SRM.

3.3 măsurarea consumului de gaze naturale se va face prin: contor montat în stația de reglare-măsurare.

3.4 contorul se va monta pe suport rigid, conform recomandărilor producătorului.

3.5 presiunea de ieșire din stația de reglare-măsurare este 0,5 bar .

4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea
prelungirii, la cererea solicitantului, cu încă 12 luni.5. Proiectarea și executarea instalației de utilizare se face numai de către agenți economici autorizați de
ANRE, conform prevederilor legislației în vigoare .

6. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licențiat, acordul de acces emis de acesta rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la punctul nr.4.

DIRECTOR DEPARTAMENT ACCES REȚEA
VISOVAN ADRIAN DRAGOS



Întocmit
ANA-MARIA DANA POPESCU